



FOLIO:

**LIBRO DE OBRA
PROYECTO NORMALIZACION
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA**

Nº 0003225

FECHA	17	06	2014	LIBRO Nº 65 CONSORCIO CONSTRUCTOR HOSPITAL DE TALCA S.A. Obra: 810 - Normalización Hospital de Talca COPIA Nº DESTINO <u>Nelson Jara</u> DOCUMENTO CONTROLADO
	DIA	MES	AÑO	
DE: ITO				
A: CONSORCIO				
① CONFORME A LO SOLICITADO EN DIVERSOS FOLIOS, SE ADJUN				
TAN LAS RESPUESTAS A LAS SIGTES RDI:				
- RDI 734: SOLUCION JUNTA DILATACION ENTRE EDIF H Y CDT				
- RDI 750: MODIF. CLIMA 2º PISO EDIF. G				
- RDI 777:				
- RDI 778: PUERTA REGISTRO TABLET ELECTRICO 9º PISO				
- RDI 791: PIEDRA PISADA GRATADO				
- RDI 792: REVESTIMIENTOS PUENTE CONEXION PENSAMIENTO				
- RDI 796: PUERTAS RADIODIOTE GIDLS PDB Y PR				
② CONFORME A LO EVALUADO POR ITO SE SOLICITA				
INCORPORAR UN MODULO ADICIONAL CON TIRADON				
DE LLAMADO DE ENFERMERIA EN LOS BATHS DE				
PACIENTES DEL 2º PISO EDIFICIOS A.Y.C./UTI ADULTO				
INCLUYENDO LA CORRESPONDIENTE LAMPARA DE				
SEÑALIZACION EXTERIOR. LOS RECINTOS SON:				
A-2032, A-2030 (EX-A24d-01), C-2087 Y				
C-2089 (EX-C24d-02), SE ADJUNTA FICHA				
ELE-FIC-001 LLE, QUE DETALLA LO ANTERIOR.				
FIRMA I.T.O.:				
FIRMA CONTRATISTA:				

DUPLICADO: CONTRATISTA