



TUBO LIBRE DE HALÓGENOS AISCAN FHF CORRUGADO DOBLE CAPA



Tubo corrugado reforzado con doble capa libre de halógenos para canalizaciones empotradas u ocultas (paredes, techos y falsos cielos), para cualquier obra o construcción en general, especialmente adecuado en instalaciones para locales de reunión de personas.



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN FHF

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG m	TOLER. mm	Nº ESP	SECUENCIA DE ESPIRAS	CAPAS	RADIO MIN. CURV. mm	Nº ATA.
AISCAN-FHF-20	POLÍMEROS LIBRES DE HALÓGENOS	20,5	+0,5	13,4	100	+2 -1	72	8-8-8-8-8-8-8-8	9	60	4
AISCAN-FHF-25	“	25,5	+0,5	18,5	75	+2 -1	56	8-8-8-8-8-8-8	7	75	4
AISCAN-FHF-32	“	32,5	+0,5	24,3	50	+2 -1	39	7-6-7-6-7-6	6	96	4
AISCAN-FHF-40	“	40,5	+0,5	31,2	25	+1 -0,5	20	5-5-5-5	4	160	4
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA									
2013/03	5	EP-FHFM									

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA UNE-EN 61386-22		CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO <i>Cada rollo lleva etiqueta indicativa de:</i>	CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
CODIGO:	232122540010	Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, Marcado "CE", Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.	LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:	>320 N		
RESISTENCIA AL IMPACTO:	>2J a -5°C		
TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACIÓN:	-5+60°C		
CURVABLE	SI		
RIGIDEZ DIELECTRICA:	>2000 V		
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:	>100 MOhm		
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54		
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO		
COLOR:	GRIS		

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 50267-2-2 [Antigua UNE-21-147(2)/IEC-754(2)] sobre "Determinación del grado de acidez de gases de los materiales por medida del pH y conductividad".
 CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 21031-15:2008 "Determinación de halógenos. Ensayo elemental".

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -



AISCAN, S.L.

AISLANTES Y CANALIZACIONES

Camino Cabesols, s/n – Apartado 41

03410 BIAR (Alicante) Spain

T: (+34) 96 581 19 20

F: (+34) 96 581 19 81

post@aiscan.com

www.aiscan.com

Por la presente AISCAN, S.L. certifica que su producto "AISCAN-FHF" está compuesto por un material 100 % exento de halógenos, siendo su materia prima la Poliamida 6 ignifugada.

Y para que conste y surta a los efectos oportunos se expide la presente en Biar a 03 de abril de 2014.



Fdo. Manuel Francés Pérez
Director General
Aiscan, S.L.





Declaración de Conformidad Declaration of Conformity



La Empresa: **AISCAN, S.L.**
The Company

Declara que el producto : **TUBO CURVABLE AISCAN "FHF" 20/ 25/ 32/ 40**
Declares that the product: Pliable conduit AISCAN "FHF" 20/ 25/ 32/ 40

Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:
Complies with the essential requirements of the Council Directives:

2006/95/CE (Directiva de Baja Tensión)
2006/95/CE (Low Voltage Directive)

Incorporado en la Legislación Española en:
Incorporated in the Spanish Legislation in:

R.D. 7/1988 y su modificación R.D. 154/1995.
R.D. 7/1988 and its modification R.D. 154/1995.

y es conforme con las siguientes normas.
and it is in conformity with the following standards.

- IEC 61386-1** **Requisitos generales para Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas.**
(General requirements for conduits systems for electrical installations)
- IEC 61386-22** **Requisitos particulares para Sistemas de tubos curvables.**(Particular requirements for pliable conduit systems).
- IEC 60423** **Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.** (Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings).

Información adicional:

Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional.

This product is intended to be installed and maintained by skilled person.

Este producto ha sido fabricado y controlado bajo las directrices de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad certificado conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 por AENOR (Asociación Española de Normalización) con el Certificado nº ER-0143/1995.

The said product has been manufactured and controlled within the guidelines of a quality insurance system which is certified and conform with the standard UNE-EN-ISO 9001:2008 by AENOR(Spanish Association for Standardization and Certification)with the certificate nº ER-0143/1995.

Las características de este producto han sido ensayadas en nuestro Laboratorio de Ensayos acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con la Acreditación nº 104/LE282.


The product's characteristics has been tested in our Laboratory of Tests accredited and conform with the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 by ENAC (National entity accreditation) with the certificate nº 104/LE282.

Año del fijado del marcado CE: 2007
Year of affixing the CE marking:

Lugar y fecha
Place and date

Biar, 30 de Abril de 2014.
Biar, 30/04/2014

Nombre cargo y firma de la persona autorizada
Name function and signature of the authorised person


D.Manuel Francés Pérez
-Director Gerente-



Declaración de Conformidad Declaration of Conformity



La Empresa:
The Company

AISCAN, S.L.

Declara que el producto : TUBO CURVABLE AISCAN "FHF" 20/ 25/ 32/ 40

Declares that the product:

Pliable conduit AISCAN "FHF" 20/ 25/ 32/ 40

Cumple con los requisitos esenciales de las Directivas del Consejo:

Complies with the essential requirements of the Council Directives:

2006/95/CE (Directiva de Baja Tensión)

2006/95/CE (Low Voltage Directive)

Incorporado en la Legislación Española en:

Incorporated in the Spanish Legislation in:

R.D. 7/1988 y su modificación R.D. 154/1995.

R.D. 7/1988 and its modification R.D. 154/1995.

y es conforme con las siguientes normas.

and it is in conformity with the following standards.

UNE-EN 61386-1

Requisitos generales para Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. (General requirements for conduits systems for electrical installations)

UNE-EN 61386-22

Requisitos particulares para Sistemas de tubos curvables. (Particular requirements for pliable conduit systems).

UNE-EN-60423

Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. (Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings).

Información adicional:

Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional.

This product is intended to be installed and maintained by skilled person.

Este producto ha sido fabricado y controlado bajo las directrices de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad certificado conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 por AENOR (Asociación Española de Normalización) con el Certificado nº ER-0143/1995.

The said product has been manufactured and controlled within the guidelines of a quality insurance system which is certified and conform with the standard UNE-EN-ISO 9001:2000 by AENOR (Spanish Association for Standardization and Certification) with the certificate nº ER-0143/1995.

Las características de este producto han sido ensayadas en nuestro Laboratorio de Ensayos acreditado conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con la Acreditación nº 104/LE282.

The product's characteristics has been tested in our Laboratory of Tests accredited and conform with the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 by ENAC (National entity accreditation) with the certificate nº 104/LE282.

Año del fijado del marcado CE: 2007

Year of affixing the CE marking:

Lugar y fecha

Place and date

Nombre cargo y firma de la persona autorizada

Name function and signature of the authorised person

D.Manuel Francisco Pérez
-Director Gerente-

Biar, 10 de septiembre de 2008.

Biar, 10/09/2008