



REFERENCIAS

- MICROFONO
- PARLANTE EN CIELORRASO 14mm: 2.25m
- BOCA DE DATOS Y TELEFONIA (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DE CCTV (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/ (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA ALARMA DE FALLO (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO INTRUSION (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO TURNOMATICO (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO TELEVISION (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO WIFI (ONT - con dos servicios de red)
- BANDEJA CIELORRASO TIPO CANASTILLO
- CANERIA A LA VISTA EMT
- CANERIA EMBUTIDO PVC
- CANERIA CONDUIT
- CAJA DE DISTRIBUCION 500x100x75mm
- CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm
- BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizará según distribución de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberías son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE
Bandeja Horizontal BPC 300x50


Bandeja Vertical BPC 500x100


GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESSIONES DE OBRAS PÚBLICAS

**PROYECTO HOSPITAL
FELIX BULNES (HFB)**

Proyecto de Arquitectura
y Especialidades.

P10



APROBACION	
PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DEBIDO:	Claudio Rapp
REVISOR:	Jorge Mandillo
JEFE DE PROYECTO:	Néstor Marcon
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani

EMISION	
NUMERO	FECHA
1	M12052015
2	V10102015
3	L19102015
4	M05042016

CONCESSIONARIA


Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud s.a.


ASTALDI

ARQUITECTOS:


bb


c tirado

ESPECIALIDAD


trans

14. OEC
SISTEMAS DE
CORRIENTES DEBILES

ING. ALFREDO EMBER
INGENIERO CORRIENTES DEBILES
CORRIENTE N° 123

CONTENIDO

**PLANTA 10° PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA**

RED GPON

ORIENTACION:

NORTE



FECHA: M05042016

ESCALA: 1 : 100

LAMINA: HFB-PD-14CEC-PL-12010B-001