REFERENCIAS

- MICROFONO
- PARLANTE EN CIELORRASO Hmin: 2.25m
- BOCA DE DATOS Y TELEFONIA (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DE CCTV (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/ BOCA ALARMA DE PARO (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO INTRUSION (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO TURNOMATICO (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO TELEVISION (ONT- con dos servicios de red)
- BOCA DATO WIFI (ONT- con dos servicios de red)
- BANDEJA CIELORRASO TIPO CANASTILLO
- CAÑERÍA A LA VISTA EMT
- CAÑERÍA EMBUTIDO PVC
- CAÑERÍA CONDUIT
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN 5/8"
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN 100x100x75mm
- BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizara segun distribucion de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberias son de 3/4" salvo indicación en plano.

DETALLE
Bandeja Horizontal BPC 300x50



Bandeja Vertical BPC 500x100

*Espacio libre del 40% posibles crecimientos de la red.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO HOSPITAL FELIX BULNES (HFB)

Proyecto de Arquitectura y Especialidades.

P4

APROBACION

PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DIBUJO:	Claudio Rupp
REVISION:	Jorge Marcilla
JEFE DE PROYECTO:	Nestor Marson
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Carlosi

EMISION

N.NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
a	M12052015	1ª Entrega Proyecto Definitivo
b	V31072015	2ª Entrega Proyecto Definitivo
0	L19102015	3ª Entrega Proyecto Definitivo
i	M05042016	4ª Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA:
Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud s.a.
FLAVIO MARTINELLI
24.992.292-K
ASTALDI

ARQUITECTOS:
SILVIA BARBIERA C.
ARQUITECTO
46.173.4-7-2
CRISTÓBAL TIRADO L.
ARQUITECTO
15.645.266-K

ESPECIALIDAD:
14. CEC
SISTEMAS DE CORRIENTES DÉBILES
ING. ALFREDO EIMER
INGENIERO CORRIENTES DÉBILES
CORTEC Mat. Nº 1229

CONTENIDO:
PLANTA 4º PISO
SEGURIDAD TECNOLOGICA

RED GPON

ORIENTACION: NORTE

LAMINA:

FECHA: M05042016

ESCALA: 1 : 100

LAMINA: HFB-PD-14CEC-PL-12004A-00i