



REFERENCIAS

- MICROFONO
- PARLANTE EN CIELORRAISO 14mm: 2.25m
- BOCA DE DATOS Y TELEFONIA
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DE CCTV
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ACCESOS
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO LLAMADO A ENFERMERAS/
- BOCA ALARMA DE FUMOS
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO CONTROL DE ASISTENCIA
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO INTRUSION
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO TURNOMATICO
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO TELEVISION
- (ONT - con dos servicios de red)
- BOCA DATO WIFI
- (ONT - con dos servicios de red)
- BANDEJA CIELORRAISO TIPO CANASTILLO
- CANERIA A LA VISTA EMT
- CANERIA EMBUTIDO PVC
- CANERIA CONDUIT
- CAJA DE DISTRIBUCION 100x100x75mm
- BANDEJA PORTACONDUCTORES AVANCE
- POR ZOCALO

NOTA: El cableado de los puntos se realizara segun distribucion de bocas RED GPON.

NOTA: Las tuberias son de 3/4" salvo indicacion en plano.

DETALLE

Bandeja Horizontal BPC 300x50

Bandeja Vertical BPC 500x100

GOBIERNO DE CHILE
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE URBES PÚBLICAS

PROYECTO HOSPITAL FELIX BULNES (HFB)

Proyecto de Arquitectura y Especialidades.

P4

APROBACION

PROYECTO:	TRANS COMUNICACIONES
DEBIDO:	Claudio Rapp
REVISOR:	Jorge Mandila
JEFE DE PROYECTO:	Néstor Marson
JEFE EQUIPO HFB:	Alejandro Cariani

EMISION

NUMERO	FECHA	OBSERVACIONES
1	M12052015	1º Entrega Proyecto Definitivo
2	V10102015	2º Entrega Proyecto Definitivo
3	L19102015	3º Entrega Proyecto Definitivo
4	M05042016	4º Entrega Proyecto Definitivo

CONCESIONARIA:

SCMS
Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud s.a.

ASTALDI

ARQUITECTOS:

bb
engineering & projects s.r.l.

c tirado ARCA

SILVIA BARBERA C.
ARQUITECTA
R.C. 175.841-2

CRISTÓBAL TIARDO L.
ARQUITECTO
R.C. 108.000-4

ESPECIALIDAD:

trans
14. OEC
SISTEMAS DE
CORRIENTES DÉBILES

ING. ALFREDO EIMER
INGENIERO CORRIENTES DÉBILES
CORRIENTE N° 123

CONTENIDO:

PLANTA 4º PISO
SEGURIDAD TECNOLÓGICA

RED GPON

ORIENTACION:

NORTE

FECHA:

M05042016

ESCALA:

1 : 100

LAMINA:

HFB-PD-14CEC-PL-12004C-001